

التاريخ: 15/07/2025

Q265.2025

رقم الاستدراج:

الشركة: .....

تلفون: .....

إيميل: .....

BR2425

استدراج عروض أسعار: الرجاء تزويدنا بأسعار اللوازم التالية شامل لضريبة القيمة المضافة:

اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	اجمالي تكلفة البند	مدة التوريد
أعمال توريد وتركيب بوثات خشبية من خشب MDF سماكة 17 مغطى بالأبيض من الجهتين ، قياس البوث 3*6 متر ارتفاع (2.4). البوث جزئين جزء مغلق الجوانب تكون من الخشب بعمق (240 *3* 2.4) م وجزء مظلة مع أعمدة أمامية (30*30) سم عدد 2 يتم بط منطقة المظلة بخشب من نفس النوع نازل 30 سم من الجهات الثلاث. مع سقف لجميع البوث من الشادر البيض المخرم 90% ظل طبقتين وعلى جميع مساحة البوث (3*6) م مع التدعيم اللازم ويكون البوث جسم واحد والخشب بحالة جيدة جدا (استجار لمدة 3 شهور) .	عدد	26			
توريد وتركيب مكيف 2 طن جداري بحالة جيدة جداً (عمر المكيف لا يزيد عن 3 سنوات) ويشمل السعر جميع ما يلزم من التمديدات وعمل شبكة لخطوط التصريف من مواسير بلاستيك 1 ¼"	عدد	26			
أعمال طباعة ملصقات تغطي جميع الجدران الداخلية لكل بوث في المنطقة (عمق 2.4 *3* 2.4)م بارتفاع (2.4) متراً وتشمل طباعة ستكرز على الأعمدة عدد 2	عدد	26			
أعمال توريد وتركيب ترس معدني قياس (30*30*30) سم مع تركيب على البوابة الرئيسية (رقم 3) عرض 6 متر ارتفاع 4 متر شامل لطباعة وتركيب البانر الخاص بها.	عدد	2			
أعمال توريد فريم معدني قياس (5*5) سم أو (10*10) سم مع طباعة بانر	عدد	2			
أعمال استئجار ترس قياس (30*30*30) سم عرض 6 متر ارتفاع 3 متر شامل طباعة البانر وتركيبها	عدد	2			
الأعمال الكهربائية اللازمة للبوثات:	عدد	مقطوع			
توريد وتركيب وتشغيل إبريز كهرباء مزدوج على دائرة مستقلة 16 أمبير لخدمة كل بوث من تكييف وغيرها بعدد إجمالي 20 إبريز آلية أو ممر مناسب للكوابل من لوحة التوزيع إلى البوثة بطريقة حضارية سليمة محمية لأمور السلامة من الممكن استخدام ترنكات بلاستيكية لون ابيض لوحة توزيع كهربائية في مكان مناسب للبوثة وتحتوي على مفتاح رئيسي MCCB 3P 100A ، و عدد (3) قواطع توزيع MCB 3x40A ، كل منها متبوع بقاطع تسريب أرضي 40A ، 30mA ، 4P ، ELR ، و بعدها عدد(27) قاطع MCB 1x16A لخدمة الدوائر المذكورة أعلاه؛ أي أن اللوحة تشمل عدد (3) قواطع تسريب أرضي، و عدد (36) قواطع مفردة، وتكون جميعها من افضل الانواع الموجودة في السوق المحلي الكابل الرئيسي المغذي للوحة المذكورة أعلاه؛ نقترح أن يكون الكابل الرئيسي المغذي كابل ألمنيوم ABC هوائي مجدول، ABC Cable 4x70+35 mm <sup>2</sup> بطول 100 متر، وعلى أن يشمل السعر جميع الاكسسوارات اللازمة لإنجاز المهمة على أكمل وجه، ويشمل السعر توفير قاطع في اللوحة المصدر للربط عليه، وتحويلات الألمنيوم/ نحاس لمنع التسخين الحراري للقاطع. تسعير الأعمال أعلاه بمبلغ مقطوع					

	<p>ملاحظات الاعمال تتم حسب المواصفات المقترحة اعلا او ما يكافوها وتكون جميع المواد المستخدمة جيدة جدا وذات مظهر حضاري فيما يخص المواد الدعائية تكون جديدة والتصميم المرسل من قبل الجامعة الاعمال تتم بنظام الأجرة لمدة ثلاث شهور لجميع الاعمال اعلا وتكون جميع الاعمال مكفولة لجميع الفترة في حال الترسية فان انجاز العمل يجب ان يكون خلال مدة لا تزيد عن أسبوع العمل يتم حسب المخطط المعد من الجامعة، ويفضل زيارة الموقع للاطلاع على المكان ووحسب تعليمات دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة</p>
<p>المجموع الكلي (ش.ض) شيقل</p>	<p>8</p>

ختم وتوقيع المورد:	تعليمات الاستدراج	
	الخميس	** آخر موعد لتسليم العروض هو يوم:
	17/07/2025	** الموافق:
	بونات استقبال الطلبة 2025	** طبعة البنود المطلوبة:
	شيقل	** بعملة:
	الحرم الرئيسي - جنين	** الأسعار تشمل التوصيل ل:
	توريد كامل	** نوع التوريد:
	بالظرف المغلق	** يرجى إرسال العرض ب:

شروط الاستدراج:
<p>** ضرورة تحديد مدة الكفالة إن وجدت. ** يرجى العلم ان المطلوب هو تاجير لمدة 3 شهور وشامل تكاليف النقل والفك والترتيب . ** في حالة لزوم زيارة للموقع الرجاء القيام بذلك قبل تاريخ انتهاء تسعير الاستدراج // يوم الخميس 17/07/205 12:00 PM ** ضرورة تحديد مدة التوريد من تاريخ استلام امر الشراء، و في حال عدم الالتزام يتم فرض غرامة تأخير . ** ختم وتوقيع المورد المعتمد على هذا النموذج، وكتابة رقم الاستدراج واسم الشركة كما هو مسجل لدى الضريبة على الطرف. ** للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات يرجى الاتصال على هاتف 042418888 رقم داخلي 1483 - . ** للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات عن طريق فاكس 042510972 أو بريد الكتروني Amer.joma@aaup.edu ** لمشاهدة العطاءات والاستدراجات، يرجى الدخول الى الرابط <a href="http://www.aaup.edu/tenders">http://www.aaup.edu/tenders</a></p>

مدير دائرة اللوازم و المشتريات

أ. حسن ربايعه

